



УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВІННИЦЯОБЛТЕПЛОЕНЕРГО»
(КП «Вінницяоблтеплоенерго»)

вул. Вишнева, 24, м. Вінниця, 21025, тел. (0432) 680-630
<http://www.kpvote.com.ua>; E-mail: vinheatnet@ukr.net; код ЄДРПОУ 33649363

09.04.2025 № 288/08-02
на № _____ від _____

Вінницька обласна військова адміністрація
21050, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Соборна, 70

Відповідно до Пункту 17 Постанови КМУ №302 «Про затвердження Порядку проведення робіт, пов'язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку суб'єктів господарювання, які отримали такі дозволи», від 13 березня 2002 р. зі всіма змінами, в редакції постанови КМУ №63 від 24 січня 2023 р. надаємо:

- 1) Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди, опубліковане в місцевому друкованому засобі масової інформації для надсилання зауважень та пропозицій громадськості, для подальшого його публічного розміщення на офіційному веб-сайті.
- 2) Інформацію про одержання дозволу, яка є частиною документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для котельні КП «Вінницяоблтеплоенерго» (ЄДРПОУ: 33649363) що знаходиться за адресою: Вінницька обл., Гайсинський р-н, с. Ситківці вул. Центральна, 140, для ознайомлення з нею громадськості (у випадку відповідних запитів).
- 3) Просимо повідомити щодо наявності інформації на предмет зауважень громадських організацій та/або окремих громадян, які надходили в цей період та надати письмову відповідь.

Повідомлення розміщено у друкованому засобі масової інформації – газета «Події. Факти. Новини Вінниччини» № 14, що надійшла у тираж 9 квітня 2025 р

Директор технічний
КП «Вінницяоблтеплоенерго»

(підпис)

Олег РОЗБОРСЬКИЙ

Вінницька обласна державна адміністрація
№5137/01.01-53/4.25 від 10.04.2025

10:23



Інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості

Комунальне підприємство «Вінницяоблтеплоенерго» (скорочене найменування – КП «Вінницяоблтеплоенерго» код ЄДРПОУ: 33649363, юридична адреса: 21037, Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. Вишнева, будинок 24, тел. (0432) 68 06 30, email: tech.kpvote@gmail.com).

Котельня КП «Вінницяоблтеплоенерго» розташована за адресою: Вінницька обл., Гайсинський р-н, с. Ситківці вул. Центральна, 140.

Згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059 від 23.05.2017 р. діяльність котельні КП «Вінницяоблтеплоенерго» не відноситься до видів планованої діяльності та об'єктів, які підлягають оцінці впливу на довкілля.

На території котельні знаходиться п'ять джерел викиду забруднюючих речовин.

В приміщенні котельні встановлено 2 твердопаливні котли, вони призначені для постачання тепла в систему опалення. Загальна потужність котельні становить 800 кВт.

Два твердопаливні котли Paskal 6 E0400M, потужністю 800 кВт кожен. В якості палива використовують дрова. Фонд роботи – 2184 год/рік.

Допоміжне обладнання котельні – два витяжні отвори над твердопаливними котлами. Фонд роботи – 2184 год/рік.

Для забезпечення котельні електроенергією за відсутності централізованого електропостачання використовується дизельний генератор потужністю 18 кВт. Фонд роботи дизельного генератора – 360 год/рік.

Усього для підприємства викид забруднюючих речовин які викидаються в атмосферне повітря становить 1155,5685 т/рік, з яких: найбільш поширені забруднюючі речовини – 15,105 т/рік, небезпечні забруднюючі речовини – 0,528 т/рік, інші забруднюючі речовини, присутні у викидах об'єкта – 0,0563 т/рік, забруднюючі речовини, для яких не встановлені ГДК (ОБРД) в атмосферному повітрі населених міст – 1139,8792 т/рік.

Установки очистки газів на промисловому майданчику відсутні.

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від промислового майданчика усього – 15,733 т/рік.

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок): 1. ЕНЕРГЕТИКА / 1.А Горіння / 1.А.4 Мале горіння / 1.А.4.а.і Комерційне (стаціонарне) (020103) – 15,733 т/рік.

Опис виробництв та технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування не надається, так як на даному виробничому підприємстві такі виробництва і устаткування відсутні.

Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин – не передбачені.

Природоохоронні заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин – не передбачені.

Для джерел викидів та забруднюючих речовин, які підлягають нормуванню, встановлюються нормативи викидів забруднюючих речовин відповідно до наказу Мінприроди №309 від 27.06.2006 «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел».

Для джерел викидів для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до цього наказу, встановлюються величини масової витрати в г/с. Регулювання викидів від неорганізованих джерел здійснюється шляхом встановлення вимог.

Згідно розрахунку розсіювання забруднюючих речовин при роботі проммайданчика на межі нормативної СЗЗ та в зоні впливу не створюються наднормативні значення граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речовин, що забезпечує дотримання санітарного законодавства та відповідає вимогам Державних санітарних правил охорони атмосферного повітря населених місць.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

Зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди приймаються протягом 30 календарних днів з дати опублікування інформації в газеті у Вінницькій обласній військовій адміністрації, що знаходиться за адресою: 21050, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Соборна, 70, тел. 0-800-216-433, ел. пошта: oda@vin.gov.ua.